浄水水質検査結果

立科町上水道　　採水場所 立科町茂田井　　（「<」は未満）

	検査項目	基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス、トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	2.2											
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	<0.3											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<1											
52	濁度	2度以下	0.05											

浄水水質検査結果

立科町姥・中尾・美上下簡水　　採水場所　立科町美上下　　（「<」は未満）

	検査項目	基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス、トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4											
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	<0.3											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<1											
52	濁度	2度以下	<0.05											

浄水水質検査結果

立科町夢の平簡水　　採水場所 立科町蓼科牧場　　（「<」は未満）

	検査項目	基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス、トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	0.6											
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	<0.3											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<1											
52	濁度	2度以下	<0.05											

浄水水質検査結果

立科町白樺湖簡水　　採水場所 立科町白樺湖　　（「<」は未満）

	検査項目	基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	シス、トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロ及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	0.6											
40	カルシウム、マグネシウム（硬度）	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	<0.3											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<1											
52	濁度	2度以下	<0.05											